

Certificaat

Kiwa InstallQ
Procescertificaat
K-0210855/2

kiwa

Uitgegeven **2026-05-15**

Pagina **1 van 3**

Eerste uitgave **2020-05-15**

Geldig tot en met **2029-05-14**

Vervangt **K-0210855/1**

BRL 6000-AB

TES Installatietechniek Service & Onderhoud B.V.

Dit certificaat is op basis van BRL Deel 6000-AB d.d. 2024-11-22 en de delen BRL 6000 - 02, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door TES Installatietechniek Service & Onderhoud B.V. verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.
- met in achtname van het bovenstaande eindresultaat van het proces in zijn toepassing(en) voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring.

Dit procescertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 2.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het certificaat is opgenomen in het Register kwaliteitsverklaringen op de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB): www.tlokb.nl.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ.



Wim van Loon
Managing Director Netherlands

20250428

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen of het certificaat nog steeds geldig is.



Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB Rijswijk
T. +31 88 998 44 00
F. +31 88 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com

Bedrijfsgegevens
TES Installatietechniek Service & Onderhoud B.V.
Logtenburg 1
4841 PA PRINSENBEK
NEDERLAND
KVK 20134788

BRL 6000-02: Bbl ingang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Tabel bestaande bouw

| Afd. Bbl | Onderwerp | Grenswaarde/ bepalingsmethode | Prestatie volgens certificaat Bbl | Toelichting/ voorwaarden |
|----------|---|---|---|--|
| 3.7.1 | Verlichting | Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux | Art.3.100 lid 1 en Art 3.100 lid 4 . | |
| | | Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten | Art. 3.101 lid 5 | |
| | | Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie | Art 3.102 | |
| 3.7.2 | Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie | Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 | Art. 3.106 | |
| | | Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit | -- | Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan. |

Tabel nieuwbouw

| Afd. Bbl | Onderwerp | Grenswaarde/ bepalingsmethode | Prestatie volgens certificaat Bbl | Toelichting/ voorwaarden |
|----------|---|--|--|--|
| 4.7.1 | Verlichting | Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux | Art.4.194 lid 1 en Art 4.194 lid 4. | |
| | | Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten | Art. 4.195 lid 5 | |
| | | Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie | Art 4.196 | |
| 4.7.2 | Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie | Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 | Art. 4.199 | |
| | | oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen | Art. 4.199 lid 2 | |
| | | Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit | | Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan. |

SPECIFICATIE INSTALLATIES

Algemene beschrijving van de werkzaamheden

De gecertificeerde werkzaamheden betreffen het ontwerpen en installeren van:

02 Middelgrote elektrotechnische installaties (max. 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Specificatie van de werkzaamheden

De wijze waarop de installaties worden ontworpen en geïnstalleerd, is in overeenstemming met hoofdstuk 4 en 5 van BRL 6000-AB en bovengenoemde deelgebieden.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- TES Installatietechniek Service & Onderhoud B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.